

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«МАРКА ДОВЕРИЯ»№ РОСС RU.33163.04ВСЖ0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИСЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Регистрационный номер РОСС RU.33163.OC02.00362

Срок действия с 17.08.2026 по 16.08.2029

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение заявителя)

ООО «АКАТЕХ». ОГРН: 1217800059905.

Адрес: 194021, г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая 6, офис 1-3.

Телефон: +7 (812) 467-99-93. E-mail: office@akatech.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение изготовителя продукции)

ООО «АКАТЕХ».

Адрес: 194021, г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая 6, офис 1-3.

Адрес производства: 194354, г. Санкт-Петербург, ул. Есенина 19/2

Телефон: +7 (812) 467-99-93. E-mail: office@akatech.ru

**ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИ**

(наименование и местоположение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

№ РОСС RU.33163.OC02 Общество с ограниченной Ответственностью «ЦЕНТР ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ КАЧЕСТВА», 109559, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Люблино, ул. Цимлянская, д. 3, к. 2, ПОМЕЩ. 11Н, ОГРН: 1267700086532, Телефон: +7 (985)-036-14-33

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ПРОДУКЦИЯ**

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Трехкомпонентные полиуретан-цементные композиции

ПоурТоп 6000, ПоурТоп 3000, ПоурТоп Прайм,
выпускаемые по ТУ 23.64.10-006-31986762-2021.

Серийный выпуск.

код ОКПД 2
23.64.10код ТН ВЭД
3824509000**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование стандартов, правил, условий договоров, на соответствие которого (которых) производилась сертификация)

Показатели пожарной опасности: группа горючести – Г1 по ГОСТ 30244-94;
группа воспламеняемости – В1 по ГОСТ 30402-96;
группа дымообразующей способности – Д2 по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.18);
группа токсичности – Т2 по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.20).
РП-1. Класс пожарной опасности покрытия КМ1.**ПРОВЕДЕННЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И
ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокола испытаний № 33163.ИЛ02-01431 от 17.08.2026 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ КАЧЕСТВА» аттестат аккредитации РОСС RU.33163.ИЛ02

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ
ДОКУМЕНТЫ**

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям нормативных документов)

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ**

Схема сертификации: 1с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации).

Руководитель органа

Эксперт



Е.П. Тузова

инициалы, фамилия

М.И. Захарова

инициалы, фамилия

Проверка
подлинности
сертификата
соответствия